

Hinweise zur Befüllung

- Leitungswasser aus Stadtnetz (empfohlen)
- Rücksprache mit Versorger halten für Standrohr mit Wasseruhr
- Rückflussverhinderer zum Trinkwasserschutz ist zwingend erforderlich
- Verbindung zwischen Standrohr und Turm möglichst C-Storz
- Hydrant vor Belüftung ca. 20 Sek. Spülen, bis klares Wasser kommt
- Turm sehr langsam befüllen: Max. 3-4 m³/h, bei schnellerem Befüllvorgang muss mit schlechterer Sicht im Turm gerechnet werden
- Turm bis max. 20cm unter Oberkante befüllen